



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86  
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugps1@ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52  
тел. 8(35130) 2-85-11, 2-49-91 E-mail: ogpn1@yandex.ru

Предписание № 105 / 1 / 24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Новогорная средняя*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

*общеобразовательная школа № 41» (далее МБОУ «НСОШ № 41»)*

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
*Специального управления ФПС № 1 МЧС России* по пожарному надзору

от « 25 » ноября 20 15 года, № 105 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 28 » декабря 20 15  
по 11 ч. 00 мин. « 28 » декабря 20 15 г.,

*государственным инспектором Специального управления ФПС № 1 МЧС России,*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*майором внутренней службы Шарафутдиновым Русланом Маратовичем проведена проверка*

проводившего (-их) проверку), наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

*объекта МБОУ «НСОШ № 41», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск,*

*п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;*

совместно с

*директором МБОУ «НСОШ № 41» Худяковым Олегом Борисовичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	В помещениях здания осуществлять эксплуатацию светильников с одетыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	28 декабря 2016 года	
2.	В здании кабельные линии сетей автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнять не распространяющими горение	пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункты 5.2, 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	28 декабря 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1

(должность,

МЧС России по пожарному надзору

Шарафутдинов Руслан Маратович

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 28 » декабря 20 15 г.

**Предписание для исполнения получил:**

[Handwritten Signature]  
(подпись)

[Handwritten Signature]  
(должность)  
Хуренов О.В.  
фамилия, инициалы)

« 28 » 12 20 15 г.