

АКТ
готовности муниципальной образовательной организации Озерского городского округа к 2016 - 2017 учебному году

Составлен " 15 " августа 2016 г.

Полное наименование, N ОО (в соответствии со свидетельством о государственной

регистрации) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новогорная средняя общеобразовательная школа №41"

Адрес (адреса) России, 456796, Челябинская область, п. Новогорный г.Озерск, ул. 8 Марта, д.6

E-mail: novdir41@rambler.ru, телефон/факс (35130) 9-22-11, 9-23-09

Ф.И.О. руководителя ОО Худяков Олег Борисович

Перечень зданий и сооружений:

N п/п	Здания и сооружения	Тип	Год постройки	Назначение
1.	здание по улице 8 Марта, д.6	бетонные блоки	1977	учебно-воспитательное
2.	здание по улице Театральная, д.7	кирпичное	1953	учебно-вспомогательное
3.	здание по улице Садовая, 4	кирпичное		ведется реконструкция
4.	гараж	железо-бетонные плиты	2009	нежилое

Перечень земельных участков, закрепленных за ОО:

Земельный участок, его адрес	Площадь	Категория земель	Целевое назначение	Фактическое использование
ул. 8 Марта, д.6	30656 кв.м	земли населенных пунктов	размещение здания средней школы №41	размещение здания средней школы №41
ул. Театральная, д. 7	7909 кв.м	земли населенных пунктов	размещение здания начальной школы №41	размещение здания начальной школы №41
ул. Садовая, д. 4	302,8 кв.м	земли населенных пунктов	размещение здания детского сада-яслей №1	ведется реконструкция

Проверка проводилась в соответствии с постановлением Главы администрации Озерского городского округа от Челябинской области от " 8 " июля 2016 г. N 1885

комиссией в составе:

председатель:

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя:

Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Мальшев М.В., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля деятельности образовательных учреждений Управления образования администрации Озерского городского округа;

Михалюк В.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа;

Языков А.Е., старший инспектор образовательных учреждений отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа;

Солодовникова Л.В., заместитель начальника Управления социальной защиты населения;

Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;

Антропова С.А., ведущий специалист по охране труда администрации Озерского городского округа;

представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ФКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);

представитель РУ № 71 ФМБА России (по согласованию);

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по согласованию);

представитель прокуратуры ЗАТО г.Озерска (по согласованию);

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию).

представитель профессиональных союзов (по согласованию)

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица:

Устав утвержден постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 28.09.2015 №2803

(реквизиты)

Свидетельство о государственной регистрации N 74 005866149 от 30.01.2013

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на все объекты недвижимости:

N	<u>74АГ 786173</u>	от	<u>03.04.2012</u>
N	<u>74АГ 786174</u>	от	<u>03.04.2012</u>
N	<u>74АГ 786176</u>	от	<u>03.04.2012</u>
N	<u>7401 094867</u>	от	<u>27.08.2015</u>

3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком:

N	<u>74АГ 786172</u>	от	<u>03.04.2012</u>
N	<u>74АГ 786175</u>	от	<u>03.04.2012</u>
N	<u>7401 306703</u>	от	<u>02.03.2016</u>

4. Сведения о наличии арендаторов:

N п/п	Арендатор	Договор аренды	Арендуемая площадь

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности:

N лицензии	Дата выдачи	Дата окончания действия	Количество образовательных программ НПО/ профессиональная подготовка	Количество дополнительных образовательных программ (переподготовка, повышение квалификации)
9691	17.04.2012	бессрочно	-	-

6. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

N свидетельства	Дата выдачи	Дата окончания свидетельства	Количество аккредитованных образовательных программ
2018	31.03.2015	31.03.2027	3

7. Обеспеченность учебно-программной документацией (указать реквизиты утверждающих документов):

Наличие образовательной программы	Наличие учебного плана, календарного учебного графика	Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов
имеется	имеется	имеется

8. Прохождение медицинского осмотра персонала:

Общее количество работников	Количество работников, прошедших медицинский осмотр	Количество работников, не прошедших медицинский осмотр
91	91	0

9. Номенклатура дел по охране труда

отсутствует

10. Номенклатура дел по ГО ЧС

отсутствует

11. Соблюдение контрольных нормативов и показателей

а) предоставление дополнительных образовательных услуг

Виды дополнительных образовательных услуг	Платные	Бесплатные
-	-	-

б) численность обучающихся в ОО:

проектная 900 чел.,
 фактическая 620 чел., в том числе детей-сирот 0 чел.
 Количество вновь поступивших обучающихся 85 чел.
 Количество классов (групп) 34, количество обучающихся в них 620 чел.
 Количество классов, обучающихся во вторую смену 5, количество обучающихся в них 119
 Количество ГПД 0, количество обучающихся в них 0 чел.

в) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

Количество учебных помещений в ОО (групповых) 41 Общая площадь учебных помещений 2576
 Количество игротек 0
 Количество спален и спальных мест в них 0
 Количество площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1
 Количество прачечных 0
 Количество сушилок 0
 Количество складских помещений 7
 Наличие и состояние бассейна отсутствует

Кабинет химии, биологии				
необходимое кол-во	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
2	2	100	имеется	в кабинете химии нет подводки горячего водоснабжения, электричества

Кабинет физики				
необходимое кол-во	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
1	2	100	имеется	нет подводки горячего водоснабжения, электричества

Кабинет информатики				
необходимое кол-во	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
1	2	100	имеется	100

Учебные мастерские				
необходимое кол-во	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности, наличие специальной оценки условий труда	соответствие требованиям СанПиН, состояние вентиляции и освещенности
2	2	100	имеется	состояние вентиляции удовлетворительное

Иные кабинеты (математика, русский язык, иностранный язык, музыка и т.д.)				
необходимое кол-во	фактически имеется	оснащены в %	наличие инструкций по технике безопасности	соответствие требованиям СанПиН
34	30	100	имеются	соответствуют

д) наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивного зала соответствует
 наличие и соответствие требованиям СанПиН стадиона (спортивной площадки) соответствует

Спортивное оборудование и инвентарь			
Количество спортивного бородования, инвентаря по факту (ед.)	норматив оснащенности	наличие и состояние	акты приемки спортивного оборудования
473	100	удовлетворительное	имеются

е) укомплектованность штатов ОО

	По штатному расписанию	Имеются фактически	Имеются вакансии
Руководители	7	7	-
Педагогические работники	76,75	49	-
Учебно-вспомогательный персонал	6	5	-
Технический персонал	40	30	-

12. Сведения о книжном фонде библиотеки:

Книжный фонд (тыс. экз.)	Учебная литература по общеобразовательным дисциплинам (фонд учебников)	Периодические издания	Научно-педагогическая и методическая литература
23488	21620	336	1532

13. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству ОО имеется
14. Должностные инструкции работников ОО имеются
15. Личные дела обучающихся имеются
16. Трудовые книжки работников ОО имеются
17. Книга приказов по движению обучающихся имеется
18. Наличие на сайте ОО распорядительных актов о зачислении обучающихся имеется
19. Наличие программы развития ОО, согласованной с Учредителем (дата согласования, срок действия) приказ №8 от 16.01.2012
20. Комплексный план работы ОО на новый учебный год имеется
21. Наличие утвержденного режима занятий и расписания занятий имеется
22. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ ремонтные работы не проводились (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) Наличие актов принятых работ и срок гарантии 1995-1999
23. Последний год проведения капитального ремонта 1995-1999 текущего ремонта
24. Ограждение территории ОО и его состояние имеется, удовлетворительное
25. Наличие столовой или буфета столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 120, фактически питаются 78%
обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями обеспеченно, состояние удовлетворительное
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков удовлетворительное
- обеспеченность посудой 100 %
- Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников должностные инструкции, инструкции по охране труда, технологические карты приготовления пищи
26. Организация питьевого режима с помощью бутылированных емкостей
27. Площадь медицинского пункта 67,7
всего: 67,7
кабинет врача 10,9 (в здании начальной школы) 16,6 (в здании средней школы)
процедурный кабинет 17,4
кабинет зубного врача 22,8
изолятор отсутствует
28. Учреждение здравоохранения ответственное за медицинское обслуживание (реквизиты лицензии и договора на осуществление медицинской деятельности) ФС-74-01-002011 от 27.05.2015 ФГБУЗ ЦМСЧ№74 ФМБА России
- Процент материально-технической оснащенности медицинского пункта (в соответствии с приказом Минздрава от 05.11.2013 № 822н) 100
29. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние теплоцентраль, состояние удовлетворительное
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан б/н от 26.07.2016

Состояние воздушного отопления	удовлетворительное		
30. Тип освещения в ОО	лампы накаливания, лампы дневного света, люминесцентные лампы		
31. Обеспечено ли ОО освещением по норме	не в полном объеме		
32. Обеспечение противопожарной безопасности:			
- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, N)	от 27.07.2015 №40ахд		
- Наличие планов эвакуации	имеются, на каждом этаже		
- Наличие журналов инструкций	имеются		
- Обучение мерам противопожарной безопасности	инструктажи		
- Наличие уголков пожарной безопасности	имеются, расположены на 1 этаже		
- Приобретение и перезарядка огнетушителей	Перезарядка, ООО "УниКом"		
- Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание	ООО СП "УралПеленг", договор №124/2016-ТО от 01.07.2016		
- Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание	ООО СП "УралПеленг", договор №124/2016-ТО от 01.07.2016		
- Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт "01", договор на техническое обслуживание	ООО СП "УралПеленг", договор №115/2016-ТО/ВС от 01.07.2016		
- Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)	протокол №123-16 от 26.07.2016 протокол №122-16 от 26.07.2016 протокол №121-16 от 26.07.2016		
- Состояние электропроводки	удовлетворительное		
- Наличие и состояние противопожарного оборудования:			
- внутренний противопожарный водопровод	удовлетворительно		
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы	имеются пожарные краны, рукава, состояние удовлетворительное		
- Состояние и место расположения электрощитовой	удовлетворительное, расположена на цокольном этаже		
- Состояние путей эвакуации	удовлетворительное		
- Наличие доводчиков на дверях	удовлетворительное		
- Наличие световых указателей "Выход"	имеются		
- Наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные ценности)	имеются		
- Наличие на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант"	отсутствует		
- Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата)	протокол №139 от 06.07.2016, Сектор №2 СЭУ ФПС №93 "ИПЛ" МЧС России		
- Обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата)	отсутствует		
- Наличие вторых въездных ворот на территорию ОО	имеются со стороны ул. Курчатова		
- Наличие декларации пожарной безопасности N	75-543-875-01910-189 с изм1	от	23.05.2016 (реквизиты)
	75-543-875-01910-190 с изм1	от	23.05.2016
33. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.			
- Наличие паспорта комплексной безопасности	04.02.2013		(реквизиты)
- Наличие противодиверсионного паспорта и инструкций должностным лицам	имеется		
- Физическая охрана здания	сторож (вахтер)		(вид охраны)
- Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ), ее работоспособность и куда выведена	имеется, выведена на пульт ОВО поЗАОг. Озерска		
- Наличие системы контроля и управления доступом	имеется в здании по ул. 8 Марта		
- Соответствие периметрального предъявляемым требованиям	не соответствует		
протяженность периметрального ограждения	640,73м (средняя школа)	360,73м (начальная школа)	
- Наличие системы видеонаблюдения	количество внутренних камер 5 ; количество внешних камер 18		
- Наличие телефона с автоматическим определителем номера	имеется		
34. Наличие и состояние:			
водоснабжения	имеется, удовлетворительное		
электроснабжения (газоснабжения)	имеется, удовлетворительное		
канализации	имеется, удовлетворительное		
сантехоборудования	имеется, удовлетворительное		
35. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении	удовлетворительное		
36. Скорость подключения к сети "Интернет"	2,86		

37. Количество кабинетов, объединенных в единую локальную сеть 51

38. Количество кабинетов, оснащенных АРМ 40

39. Соответствие СанПиН земельного участка, закрепленного за ОО соответствует

40. Энергосберегающие мероприятия и их состояние:

Наличие и состояние водомеров имеются, хорошее

Наличие и состояние теплосчетчиков имеются, удовлетворительное

41. Наличие в ОО устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и малобольных групп населения (наличие пандусов, поручней, переоборудованных входов, приспособленных санузлов, наличие подъемников или приспособленных лифтов и т.д.):

имеется поручень на крыльце здания по ул. 8 Марта

42. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания:

- Управления Роспотребнадзора

органов ГПН

- членов комиссии

43. Заключение комиссии о готовности ОО к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием - указать условие)

председатель:

Ланге О.В. [подпись]

заместитель председателя:

Горбунова Л.В. [подпись]

Втехина О.В. [подпись]

члены комиссии:

Малышев М.В. [подпись]

Михалюк В.Б. [подпись]

Пужалин В.А. [подпись]

Языков А.Е. [подпись]

Солодовникова Л.В. [подпись]

Сальникова Н.Г. [подпись]

Антропова С.А. [подпись]

представитель ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России [подпись]

представитель ФКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» [подпись]

представитель РУ № 71 ФМБА России [подпись]

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г. Озерск [подпись]

представитель отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске [подпись]

представитель прокуратуры ЗАТО г.Озерска [подпись]

представитель Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области [подпись]

представитель профессиональных союзов [подпись]

ОБД по ЗАТО г. Озерск [подпись]

С заключение комиссии ознакомлен руководитель ОО

подпись, дата, печать

15. 01. 16



Приложение к акту готовности МБОУ «СОШ №41»
к 2016-2017 учебному году.

Здание по ул. 8 Марта, д. 6.

- в защищаемых АПС помещениях установлено менее трех пожарных извещателей.
Основание: пункт 14.3 СП 5.13130.2009.

- в здании не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Основание: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08 г., п 7.74 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1. СП 1.13130.2009.

- провода автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены распространяющими горение.

Основание: пункты 5.2, 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст.

- осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Основание: пункт 42 ППР в РФ.

Здание по ул. Театральная, д. 7.

- в защищаемых АПС помещениях установлено менее трех пожарных извещателей.
Основание: пункт 14.3 СП 5.13130.2009.

- в здании не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Основание: ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08 г., п 7.74 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1. СП 1.13130.2009.

- провода автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены распространяющими горение.

Основание: пункты 5.2, 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст.

- осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Основание: пункт 42 ППР в РФ.

- выходы на чердак здания выполнены через люк с пределом огнестойкости менее 30 мин. (EI30).

Основание: пункт 7.7 СП 4.13130.2013; пункт 8.4* СНиП 21-01-97*.