



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugps1@ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
тел. 8(35130) 2-85-11, 2-49-91 E-mail: ogpn1@yandex.ru

Предписание № 3 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Новогорная средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

общеобразовательная школа № 41» (далее МБОУ «НСОШ № 41»)

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора
Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору

от « 10 » января 20 17 года, № 3 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. « 03 » февраля 20 17
по 15 ч. 00 мин. « 03 » февраля 20 17 г.,

государственным инспектором Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

надзору, майором внутренней службы Шарафутдиновым Русланом Маратовичем проведена

проводившего (-их) проверку), наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

*проверка объекта защиты МБОУ «НСОШ № 41», расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;*

совместно с *директором МБОУ «НСОШ № 41» Худяковым Олегом Борисовичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	В помещениях здания осуществлять эксплуатацию светильников с одетыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	25 мая 2018 года	
2.	В здании кабельные линии сетей автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнять не распространяющими горение	пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(далее - ФЗ № 123), пункты 5.2, 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	25 мая 2018 года	
3.	Выполнить в здании монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при прекращении электропитания рабочего освещения	ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123; п. 7.105 СП 52.13330.2011 Свода правил «Естественное и искусственное освещение», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 783; п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171;	25 мая 2018 года	
4.	В защищаемых автоматической пожарной сигнализацией помещениях установить не менее трех пожарных извещателей	пункт 14.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175	25 мая 2018 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1

(должность)

МЧС России по пожарному надзору

Шарафутдинов Руслан Маратович

(фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » февраля 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

(должность)
Алиев В.Б.

(фамилия, инициалы)

« 03 » февраля 20 17 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugps1@ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
тел. 8(35130) 2-85-11, 2-49-91 E-mail: ogpn1@yandex.ru

Предписание № 105 / 1 / 24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Новогорная средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

общеобразовательная школа № 41» (далее МБОУ «НСОШ № 41»)

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора
Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору

от « 25 » ноября 20 15 года, № 105 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 28 » декабря 20 15
по 11 ч. 00 мин. « 28 » декабря 20 15 г.,

государственным инспектором Специального управления ФПС № 1 МЧС России,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Шарафутдиновым Русланом Маратовичем проведена проверка

проводившего (-их) проверку), наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

*объекта МБОУ «НСОШ № 41», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озёрск,
п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;*

совместно с *директором МБОУ «НСОШ № 41» Худяковым Олегом Борисовичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1.	В помещениях здания осуществлять эксплуатацию светильников с одетыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	28 декабря 2016 года	
2.	В здании кабельные линии сетей автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнять не распространяющими горение	пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункты 5.2, 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	28 декабря 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1

(должность,

МЧС России по пожарному надзору

Шарафутдинов Руслан Маратович

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

« 28 » декабря 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность,

фамилия, инициалы)

« 28 » 12 20 15 г.